

**Tabelul nr.3 - Principalii parametri tehnici de calitate a energiei electrice raportați
anual - 2016**

Parametri tehnici de calitate	Stația (POLUS, 110/20kV)
Numărul de întreruperi tranzitorii	17
Numărul de întreruperi scurte	0
Numărul de întreruperi lungi	0
Numărul de goluri de tensiune	0
Frecvența medie (Hz)	50 Hz ± 1%
Tensiunea medie (V sau kV)	110 kV
Depășiri ale limitelor normale de variație a tensiunii (valoare %, nr.săptămâni)	0
Depășiri ale limitelor normale pentru variațiile rapide de tensiune (număr anual)	0
Supratensiuni temporare la frecvența industrială între faze și pământ (valoare %, nr.săptămâni)	0
Depășirea valorii normate de flicker, pe termen lung (nr.săptămâni)	0
Depășirea valorii maxime a armonicilor 2 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0
Depășirea valorii maxime a armonicilor 3 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0
.....	
Depășirea valorii maxime a armonicilor 25 (% din fundamentală, nr.săptămâni)	0
Depășirea factorului de distorsiune armonică (valoare %, nr.săptămâni)	0
Depășirea factorului de nesimetrie de secvență negativă (valoare %, nr.săptămâni)	0

Nota: Durata medie unei microîntreruperi tranzitorii este de 0,04 sec

